

# Anerkennung



## von Bauteilen und Systemen

Inhaber der Anerkennung

JEW0 Batterietechnik GmbH  
Bahnstraße 25  
44793 Bochum

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

| Anerkennungs-Nr. / | Anzahl der Seiten / | gültig vom (TT.MM.JJJJ) | gültig bis (TT.MM.JJJJ) |
|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|

|          |   |            |            |
|----------|---|------------|------------|
| G 104048 | 4 | 21.11.2022 | 20.11.2026 |
|----------|---|------------|------------|

Gegenstand der Anerkennung

Wartungsfreie Blei-Batterie  
multipower MP65-12S / MP65-12SI

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

VdS Schadenverhütung GmbH  
Amsterdamer Str. 174  
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAKKS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

Verwendung

in Gefahrenmeldeanlagen

Anerkennungsgrundlagen

VdS 2344:2014-07  
VdS 2110:2017-09  
VdS 2102:2020-09

Köln, den 21.11.2022

Dr. Reinermann  
Geschäftsführer

I. V. Grundmann  
Leiter der Zertifizierungsstelle



zur Anerkennungsnummer G 104048 vom 21.11.2022

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.

| Bezeichnung des Gegenstandes                                                                     | Typ                                         | Kenn-Nr. des Inhabers | Anerkennungsnr |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Wartungsfreie Blei-Batterie<br><br>Nennspannung: 12 V<br>Nennkapazität (C <sub>20</sub> ): 65 Ah | Multipower MP65-12S<br>Multipower MP65-12SI |                       |                |

zur Anerkennungsnummer G 104048 vom 21.11.2022

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.

| Art der Unterlage      | Kennzeichnung der Unterlage       | Datum      | Seiten |
|------------------------|-----------------------------------|------------|--------|
| Technisches Datenblatt | multipower MP65-12                | 11/22      | 2      |
| Technische Zeichnung   | multipower MP65-12 battery        | 21.11.2022 | 1      |
| Technische Zeichnung   | multipower MP65-12 lid cover      | 21.11.2022 | 1      |
| Technische Zeichnung   | multipower MP65-12 lid            | 21.11.2022 | 1      |
| Technische Zeichnung   | multipower MP65-12 monobloc       | 21.11.2022 | 1      |
| Technische Zeichnung   | multipower MP65-12 O-Ring         | 21.11.2022 | 1      |
| Technische Zeichnung   | multipower MP65-12 safe valve     | 21.11.2022 | 1      |
| Technische Zeichnung   | multipower MP65-12 terminal       | 21.11.2022 | 1      |
| Kennzeichnung          | multipower MP65-12<br>silk screen | 21.11.2022 | 1      |



**Anlage 3**

Seite 1

zur Anerkennungsnummer G 104048 vom 21.11.2022

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.

Die Batterie darf nicht in gasdichte Gehäuse eingesetzt werden.