

Anerkennung Approval



von Bauteilen und Systemen of Components and Systems

Inhaber der Anerkennung / Holder of the Approval

GS Yuasa Battery Germany GmbH
Europark Fichtenhain B17
47807 Krefeld

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Anerkennungs-Nr. / Approval No.	Anzahl der Seiten / No. of pages	gültig vom (TT.MM.JJJJ) / valid from (dd.mm.yyyy)	gültig bis (TT.MM.JJJJ) / valid until (dd.mm.yyyy)
G 182026	4	01.04.2026	31.03.2030

Gegenstand der Anerkennung / Subject of the Approval

Wartungsfreie Blei-Batterie/
Maintenance-free lead acid battery
NP24-12 / NP24-12FR / NP24-12I / NP24-12IFR

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

This Approval is valid only for the specified component/system as submitted for testing

- together with the parts listed in enclosure 1
- documented in the technical documents according to enclosure 2
- for the use in the specified fire protection and security installations.

When using the subject of the approval the notes of enclosure 3 shall be observed.

This certificate may only be reproduced in its present form without any modifications including all enclosures. All changes of the underlying conditions of this approval shall be reported at once to the VdS certification body including the required documentation.

VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

A company of the German Insurance Association (GDV) accredited by DAkkS as certification body for fire protection and security products

Verwendung / Use

in Gefahrenmeldeanlagen /
in Alarm Systems

Anerkennungsgrundlagen / Basis of the Approval

VdS 2102:2020-09
VdS 2110:2017-09
VdS 2344:2022-10

Köln, den 14.08.2025

Dr. Reinermann
Geschäftsführer /
Managing Director

i. V. Grundmann
Leiter der Zertifizierungsstelle /
Head of Certification Body





zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 182026 vom/ dated 14.08.2025

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
Technisches Datenblatt	Date Code taking procedure	01.12.2021	1
Technisches Datenblatt	Battery Specifications, NP24-12/NP24-12FR, No. NP-021, Revision 7	01.11.2022	17
Tech. Datenblatt Kennzeichnung	NP402801-419	25.06.2019	1
Konstruktionszeichnung	NP402801-429	23.08.2019	1
Konstruktionszeichnung	NP402802	25.06.1998	1
Konstruktionszeichnung	NP402803 (J)	31.01.2018	1
Konstruktionszeichnung	NP402804 (M)	08.01.2024	1
Konstruktionszeichnung	NP402818 (C)	24.06.2010	1
Konstruktionszeichnung	NP200150-10 (G)	07.07.2023	1
Konstruktionszeichnung	NP200217 (A)	08.03.2010	1
Konstruktionszeichnung	NP402312 (G)	12.12.2023	1
Konstruktionszeichnung	NP402811 (D)	12.12.2023	1
Konstruktionszeichnung	NP400808-01 (A)	17.05.2010	1
Konstruktionszeichnung	KH120118 (A)	11.12.2001	1
Konstruktionszeichnung	KH120308 (G)	11.05.2001	1
Konstruktionszeichnung	KH120443 (A)	10.05.2018	1
Konstruktionszeichnung	KH120526 (A)	11.05.2001	1
Konstruktionszeichnung	KH121768 (A)	27.04.2020	1
Konstruktionszeichnung	KH120716 (E)	22.08.2018	1
Konstruktionszeichnung	KH120816 (G)	10.07.2018	1
Konstruktionszeichnung	KH122920 (T)	11.03.2021	1
Konstruktionszeichnung	KH121404 (C)	12.08.2020	1
Konstruktionszeichnung	KH120118 (A)	11.12.2001	1
Konstruktionszeichnung	KH120308 (G)	11.05.2001	1
Konstruktionszeichnung	VPNP402801-429	15.01.2025	1
Konstruktionszeichnung	VPNP402839-429	08.01.2025	1
Datenblatt	NP24-12I Floating Life Test	08.11.2024	1



Anlage / [Enclosure 3](#)

Seite / [Sheet 1](#)

zur Anerkennungsnummer/ [to Approval No.](#) G 182026 vom/ [dated](#) 14.08.2025

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
[Instructions for the application of the subject of approval \(see enclosure 1\).](#)

Die Batterie darf nicht in gasdichte Gehäuse eingesetzt werden.

[It is not permitted to use the battery in gas-sealed housings.](#)